

**PRILOG 1 Rev. 1**  
**CERTIFIKATU O STALNOSTI SVOJSTAVA**  
**3/05-ZGP-10065**

Vrsta proizvoda: **UNUTARNJA PROTUPOŽARNA I/ILI DIMONEPROPUSNA VRATA  
 PREMA HRN EN 16034:2014 U SUGLASJU SA HRN EN 14351-2:2018  
 (drvena jednokrilna zaokretna vrata na drvenom dovratniku)**

Naziv proizvoda: **LKK 63 EP**

Certifikat izdan za: **LAKERKO - PORTA INTERNA d.o.o., Zagorska cesta 72,  
 10296 Luka, HRVATSKA**

Namjeravana upotreba proizvoda: - pješačka vrata  
 - ugradnja na granicama požarnih sektora  
 - ugradnja na granicama dimnih sektora  
 - ugradnja na evakuacijskim putevima  
 - ugradnja u unutarnje zidove objekata

**Pregled razina/razreda svojstava proizvoda obuhvaćenih certifikatom u skladu  
 s izvještajem o razredbi br. R-4545/21-2 Rev.1**

Bitne značajke	Svojstvo	Norma
<b>Otpornost na požar</b> (za upotrebu na granicama požarnih sektora)	E 45 / EI <sub>1</sub> 45 / EI <sub>2</sub> 45 / EW 30	HRN EN 16034:2014
<b>Kontrola propusnosti dima</b> (samo za primjene kada je potrebno ograničenje širenja dima)	S <sub>a</sub> / S <sub>200</sub>	
<b>Sposobnost otpuštanja</b> (mogućnost zatvaranja – za vrata sa uređajem za držanje krila vrata u otvorenoj poziciji)	NPD	
<b>Samozatvaranje</b> (samo za samozatvarajuća vrata i/ili prozore koji se mogu otvarati, otporne na požar i/ili dimonepropusne)	C	
<b>Trajnost mogućnosti otpuštanja</b>	NPD	
<b>Trajnost samozatvaranja</b> (samo za samozatvarajuća vrata i/ili prozore koji se mogu otvarati): - na degradaciju (cikličko ispitivanje) - na starenje (korozijska)	NPD NPD	
<b>Sposobnost otpuštanja</b> (mogućnost otvaranja – za zatvorena vrata na evakuacijskim putevima)	NPD	HRN EN 14351-2:2018

Stubička Slatina, dana 20.10.2021.



Odgovorna osoba LTM Cert-a:

*[Signature]*  
 Tomislav Skušić, dipl. ing.